

副 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

臺中市政府都市發展局 函

地址：407662臺中市西屯區文心路二段588號

承辦人：助理工程員 賴志斌

電話：04-22289111#64160

電子信箱：akira5118@taichung.gov.tw

受文者：建造股各承辦人

發文日期：中華民國113年6月7日

發文字號：中市都建字第1130124462號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本府113年5月24日召開113年度第3次山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會會議紀錄1份，請查照。


正本：李召集人正偉、謝副召集人美惠、陳委員峻陞、陳委員姿云、徐委員暉亭、黃委員柏鈞、林委員俐玲、李委員麗雪、黃委員瓊慧、游委員繁結、盧委員保吉、臺中市政府水利局、臺中市政府環境保護局、薪鵬建設有限公司負責人：張鎮文、許勝昌建築師事務所、文昌工程顧問有限公司、泳翌建設有限公司、郭坤池建築師事務所、澄宇工程顧問有限公司、王維新、和鼎建築師事務所、鼎晟工程顧問有限公司、振鋒企業股份有限公司、許正龍建築師事務所、工硯工程股份有限公司

副本：本局建造管理科張股長家蕙、建造股各承辦人（均含附件）

局長 李正偉

113 年臺中市政府山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會

第 3 次會議紀錄



- 壹、時間：113 年 5 月 24 日（星期五）上午 9 時 30 分
 貳、地點：文心第二市政大樓行政一館二樓都發 2-1 會議室
 參、主持人：謝副召集人美惠 代
 肆、主持人致詞：（略）
 伍、報告事項：（略）
 陸、提案討論：共 4 案（加強坡審 4 案）

紀錄：賴志斌

【案一】臺中市霧峰區新坑口段 267-2 地號等 66 筆土地集合住宅新建工程（加強坡審）

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置：臺中市霧峰區新坑口段 267-2 地號等 66 筆土地	起造人：薪鵬建設有限公司
基地面積：7,323.54m ²	設計人：許勝昌建築師事務所
使用面積：7,323.54m ²	工程單位：文昌工程顧問有限公司
使用分區或使用地類別：山坡地保育區丙種建築用地	送審類別
法定建蔽率/容積率：40%/120%	☒ 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地
建築規模：地上 3 層、地下 0 層、5 棟、45 戶	☐ 提會免審：基地面積>1000m ² 涉及整地
雜項工作物概要	☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
擋土牆、排水溝、集水井、沉砂滯洪池	其他特別審查項目：
申請坡審情形	☒ 雜項執照併建造執照 (山坡地建築管理辦法第 3 條)
☐ 本案為初次提會審查	☒ 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 (內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號)
☒ 本案為第 2 次申請坡審委員會審查	☐ 免退縮 1.5 公尺人行步道 (臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)
申請掛號情形	其他主管機關許可文件
☒ 建造執照/ ☐ 雜項執照(單雜) (掛號日：112 年 8 月 10 日文號：361120178486)	水保審查： ☒ 水保計畫/ ☐ 簡易水保
☐ 第 次變更設計：尚未掛號 (掛號日： 年 月 日文號：)	核准文號：中市水保管字第 1120012284 號函
	環評審查： ☐ 環評/ ☒ 免環評
	核准文號：中市環綜字第 1110122865 號函
	其他：

一、業務單位意見

無。

二、審查委員意見

1. 基地內有天然溝，後續下雨水流是否有影響。
2. 補充基地旁邊坡對建築物影響說明。

3. 共構牆外側所設漏水溝管徑過大請說明。
4. 補充基地與活動斷層關係說明圖說。
5. 擋土牆共構位置請補充標示。
6. 請補充河溝加蓋後預估使用狀態分析，是否增加植栽、綠覆率、地表逕流評估計算請確認。
7. 應有技師簽證部分請補充。
8. 汗水計算之依據請確認。
9. 邊坡穩定分析分析項目缺漏請補充。
10. 請補充建蔽率累積計算資料。
11. 請確認本案申請小型工業設施是否符合土地使用管制。
12. 請補充基地高層與 GL 關係檢討。
13. P. 199-199 1. 補充河溝加蓋做為道路的合理性。 2. 補充植生計畫書圖，並檢討住戶使用行為衍生逕流水。並加強本案植生與鄰地復育計畫。 3. 補充擋土牆植生緩和措施。
14. P. 13-13 應補充雜項工程項目列表補充尺寸及項目。
15. P. 303-305 擋土牆外排水系統請交代，補充平面配置圖。
16. P. 243-243 請補充污水量計算依據，另管線建議不要直接排入排水溝以免造成未來專管銜接二次工程困難度。
17. P. 252-253 應補充相關邊坡穩定分析參數採用值及分析位置。
18. P. 377-459 水保計畫資料不清楚尤其是圖說部分。
19. P. 13-13 請補充數量明細表。
20. P. 194-194 山坡地專章檢討需蓋技師圓章。
21. P. 195-195 水保技師需蓋技師圓章。
22. P. 196-196 內文需有相關基地位置說明。
23. P. 234-236 單位名稱已改組請更新。
24. P. 252-253 缺頁，請依上傳系統補充相關說明以利審閱。
25. P. 377-459 請檢附完整核定的第一次變更內容。
26. P. 196-196 基地 E 棟與 F 棟緊鄰陡坡，有無留設緩衝空間，邊坡安定條件如何？
27. P. 303-305 共構牆外側回填透水管之管徑需 50 公分否？該回填土如何壓實？
28. P. 285-287 水位監測管理值宜有具體之量值，以利依循。
29. P. 288-290 文內之表號與所列之表號不一致，請修正。
30. P. 292-302 邊坡何以要鋪 PC，以植生覆蓋如何？
31. P. 196-196 基地中央原來之天然排水溝經整地後，是否已經掩埋改道，另，上游流路如何改變？
32. P. 14-25 仍請釐清小型工業設施是否符合非都土管用途規定。
33. P. 14-25 請釐清本案基地有無重複建築。
34. P. 212-218 建築物高度檢討請再釐清基地地面。
35. P. 460-530 請釐清現有水溝可否改道或廢除。
36. P. 248-249 小型加工廠與住宅其人數計算用水量依據？


37. P. 254-257 土方堆置區位置設置。
38. P. 292-302 擋土牆共構位置標示宜更明確。
39. P. 234-236 建議補充一圖說明基地與臨近之活動斷層相對應關係。並於文中補充說明。
40. P. 239-239 請補充本案地質剖面圖，並將鑽探成果投影至圖面上。
41. P. 234-236 中央地質調查所已改制為「地質調查及礦業管理中心」，相關名稱請修正。
42. P. 241-241 本圖回填層圖例建議更換，易讓人誤會為順向坡。
43. P. 244-247 建議將本節移至第二章。

三、其他意見(環境保護局)

「臺中市霧峰區新坑口段 267-2 地號等 66 筆土地集合住宅新建工程」，經查本局於 111 年 11 月 10 日以中市環綜字第 1110122865 號函判定免實施環境影響評估在案。

四、決議：

本案請依委員及業務單位意見修正後，再行提送委員會審查。



【案二】外埔區水美西段 193 地號等 80 筆土地集合住宅新建工程(加強坡審)

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表

基地概要	申請人資料
基地位置：外埔區水美西段 193 地號等 80 筆 基地面積： <u>9,656.83</u> m ² 使用面積： <u>9,656.83</u> m ² 使用分區或使用地類別：山坡地保育區丙種建築用地 法定建蔽率/容積率： <u>40 %</u> / <u>120 %</u> 建築規模：地上 <u>3</u> 層、地下 <u>0</u> 層、 <u>82</u> 棟、 <u>79</u> 戶	起造人： <u>泳翌建設有限公司</u> 設計人： <u>郭坤池</u> 建築師事務所 工程單位： <u>澄宇工程顧問有限公司</u>
雜項工作物概要	送審類別
圍牆、擋土牆、排水溝、涵管、集水井、滯洪沉沙池	☒ 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 ☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 ☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： ☒ 雜項執照併建造執照 (山坡地建築管理辦法第 3 條) ☐ 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 (內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號) ☐ 免退縮 1.5 公尺人行步道 (臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)
申請坡審情形	其他主管機關許可文件
☒ 本案為初次提會審查 ☐ 本案為第 <u> </u> 次申請坡審委員會審查	水保審查： ☒ 水保計畫/ ☐ 簡易水保 核准文號：中市水保管字第 1120097445 號 環評審查： ☐ 環評/ ☒ 免環評 核准文號：中市環綜字第 1120061655 號 其他：
申請掛號情形	
☒ 建造執照/ ☐ 雜項執照(單雜) (掛號日： <u>112</u> 年 <u>3</u> 月 <u>14</u> 日文號： <u>361120053327</u>) ☐ 第 <u> </u> 次變更設計(工程進度： <u> </u> %) (掛號日： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日文號： <u> </u>)	

一、業務單位意見

無。

二、審查委員意見

1. 基地排水需經過他人土地，是否有土地使用同意書件。
2. 臨時土方堆置位置請補充。
3. 滯洪池抽水機規格較進水為大，請確認是否合乎規定。
4. 基地地質調查資料、活動斷層與基地關係圖說請補充。
5. 斷層圖資請更新至最新版本。
6. 給水工程計算以 42 戶計算請確認。
7. 臨建築線之建築車輛進出請確認是否合乎規定。
8. 報告書內相關圖說缺漏請確認並修正。
9. 請補充建築物立面、剖面圖說。
10. P. 4-4 缺規費收據。
11. P. 5-7 此簽證表應加註頁碼。
12. P. 8-8 相關設施使用的顏色標示，是否有規定，請與建管單位確認。

13. P. 108-108 山坡地專章檢討請逐項簽證。
14. P. 15-26 雜項工作物概要表放置土地權利證明文件之後。
15. P. 27-81 缺地籍圖謄本。
16. P. 116-120 缺面積計算表及各層立、剖面圖。
17. P. 121-126 工程地質書圖請依目錄檢附相關圖說。
18. P. 136-137 整地計畫書圖章節，有重複出現內容，章節編號及表號請調整。
19. P. 110-110 第三章多處文字所述圖面未檢附，圖面順序凌亂，請再自行檢視完整性。
20. P. 112-114 坡度分析圖請套繪建築物。
21. P. 133-135 應補附污水管線配置圖，並採雨污分離為原則，避免未來銜接污水專管二次施工困難。
22. P. 109-109 建議依施工安全性合理性必要性三方面來說明。
23. P. 116-120 請補充建築物剖面立面圖，並依規檢討建築物高度限制。
24. P. 131-132 本區配置圖與 116 頁配置圖不相同請補充。
25. P. 149-150 建築之立面圖側向圖補充。
26. P. 131-132 本區總戶數為 79 戶計算，依據請依據 79 戶計算完成說明。
27. P. 131-132 補充土方堆置區。
28. P. 162-192 擋土牆安全性分析補充。
29. P. 151-151 臨二崁路至第一棟建築檢討是否會影響基地內車輛進出安全。擋土牆加強植生生態綠化措施。
30. P. 27-81 本項土地使用同意書有無土地役權之設定，以避免生變。
31. P. 162-192 臨時土方堆置區配置何在？是否補充說明！
32. P. 162-192 市售抽水機有無該等抽水量之規格品，另何時啟動該抽水排放？
33. P. 162-192 聯外排水路為何種形式溝壁，其 n 值為 0.012？
34. P. 121-126 經濟部中央地質調查所已改制為「地質調查及礦業管理中心」請修正文字內容。
35. P. 128-129 缺岩性地質圖，請補充。
36. P. 121-126 未見基地地質調查相關說明，請補充。
37. P. 128-129 請補充本圖比例尺。
38. P. 121-126 請補充基地與活動斷層相對關係圖，並請以最新圖資作為底圖套繪。
39. P. 128-129 缺整地前後地質剖面圖，請補充。
40. P. 108-108 本表各分項請技師個別簽證。

三、其他意見(環境保護局)

「臺中市外埔區水美西段 193 地號等 80 筆土地集合住宅新建工程」：

1. 經查本局於 112 年 6 月 8 日以中市環綜字第 1120061655 號函判定免實施環境影響評估在案。
2. 另查審查表「其他主管機關許可文件」欄位環評審查核准文號日期誤繕，

請修正。

四、決議：

本案依審查意見修正後，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案三】臺中市沙鹿區明秀段 798 地號等 4 筆土地店舖 新建工程(加強坡審)

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置：沙鹿區明秀段 798 地號等 4 筆 基地面積：3741.65m ² 使用面積：3741.65m ² 使用分區或使用地類別：第二種住宅區 法定建蔽率/容積率：50%/150% 建築規模：地上 1 層、地下 0 層、3 棟、3 戶	起造人：王維新 設計人：和鼎建築師事務所 工程單位：鼎晟工程顧問有限公司
	送審類別 ☒ 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 ☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 ☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
雜項工作物概要 排水溝、集水井、擋土牆、滯洪池、排水管	其他特別審查項目： ☒ 雜項執照併建造執照 (山坡地建築管理辦法第 3 條) ☐ 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 (內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號) ☐ 免退縮 1.5 公尺人行步道 (臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)
申請坡審情形 ☒ 本案為初次提會審查 ☐ 本案為第 次申請坡審委員會審查	
申請掛號情形 ☒ 建造執照/ ☐ 雜項執照(單雜) (掛號日：112 年 7 月 19 日文號：361120158023) ☐ 第 次變更設計 (掛號日： 年 月 日文號：)	其他主管機關許可文件 水保審查： ☒ 水保計畫/ ☐ 簡易水保 核准文號：112 年 12 月 29 日中市水保管字第 1120115316 號 環評審查： ☐ 環評/ ☒ 免環評 核准文號：112 年 11 月 13 日中市環綜字第 1120133068 號 其他：

一、業務單位意見

無。

二、審查委員意見

1. 施工時是否設置地下水位監測請確認。
2. 擋土牆洩水孔未標示。
3. 滯洪池抽水機規格較進水為大，請確認是否合乎規定。
4. 臨時土方堆置位置請確認。
5. 基地地質調查說明過於簡略請確認修正。
6. 擋土牆形式及位置請補充說明。
7. 監測方式是否合乎本案基地請確認。
8. 文件格式不符規定請修正，另技師應簽證部分請補充簽證。
9. 污水管線配置圖未檢附請確認。
10. 邊坡穩定分析是否需要請確認。
11. 人行道設置合理性請確認。

12. 停車位設置合理性請確認，並請補充植栽綠化圖說。
13. 水土保持計畫基地與建築基地不重合請確認。
14. 未檢附雜項索引彩圖，並確認水保設施是否都位於建築基地內。
15. 建築立面請加強景觀設計。
16. P. 11-16 請釐清建照與雜項工作物的許可範圍。
17. P. 11-16 請補充基地建物及雜項設施配置索引彩圖。
18. P. 167-176 擋土牆洩水孔之管徑多大？宜標示之。
19. P. 177-384 何以抽水機有分平時與暴雨之不同規格。
20. P. 159-159 本案施工時之地下水狀況因應措施採建議式之方式提出，有無強制性？請確認！
21. P. 159-159 原稿 158 頁至 160 頁是否有漏頁？
22. P. 177-384 抽水機之抽水量如何滿足依規定且不大於該規定之排放量？另，市售抽水機有無該等流量之規格成品？
23. P. 177-384 本計畫施工時是否有設置臨時方堆置區？配置何在？
24. P. 134-134
 1. 檢討停車位設置合理性，避免未來內部停車需求外部化。
 2. 建議 1.5 公尺人行道應設於 4M 人行道側。
 3. 補植生詳細圖說。
 3. 補充建築立面圖說。
25. P. 39-67 主要通路為正德路 230 巷，附近屬於熱鬧地區要注意交通管制相關事項。
26. P. 150-150 三處擋土牆的位置標標示。
27. P. 164-165 本區設置監測設施說明。
28. P. 116-118 缺區域地質說明、基地地質調查說明，皆請補充。
29. P. 119-119 中央地質調查所已改制，請修正名稱。
30. P. 121-127 缺基地岩性地質圖，請補充。
31. P. 129-129 缺整地前後地質剖面圖，請補充。
32. P. 132-133 若以本案區域地質圖，基地位於頭嵙山層，本案鑽探成果是否入岩，請補充說明。
33. P. 116-118 關於活動斷層的檢討，建議補充一圖說明基地與活動斷層相對關係。
34. P. 10-10 圖面請以彩色標示，並補充設施數量明細表。
35. P. 11-16 建造執照申請書未有掛號條碼。
36. P. 80-97 山坡地專章檢討地質技師未簽證。
37. P. 98-98 雜併建申請說明書水保技師未簽證。
38. P. 18-18 地號表格式有誤。
39. P. 31-32 未檢附相關技師簽證報告及證件。
40. P. 99-100 工程基地調查分析，請補充相關內文說明。
41. P. 132-133 建築配置請於內文補充相關說明。
42. P. 151-154 前後內文不連續，請補充完整的內容說明，並檢附相關圖說。
43. P. 164-165 請補充主要道路設施設置示意圖。
44. P. 10-10 本圖請使用彩圖，雜項工程請彩色表示，力求清晰可判讀。
45. P. 130-131 說明無污水管線工程配置圖的原因？


- 46.P.164-165 請確認本案是否規劃地下水監測機制，需補附監測位置。
47.P.167-176 建議補充擋土牆平面配置圖供參考。
48.P.150-150 本次檢附內容為擋土牆結構安全分析，並不是邊坡穩定分析。

三、其他意見(環境保護局)

「臺中市沙鹿區明秀段 798 地號等 4 筆土地店舖新建工程」，經查本局於 112 年 11 月 13 日以中市環綜字第 1120133068 號函，判定「臺中市沙鹿區明秀段 798、798-1、798-2 及 798-3 地號等 4 筆土地辦理住宅新建工程」免實施環境影響評估在案；依本次所提申請資料，原住宅新建工程變更為店舖新建工程，非屬依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第 3 條至第 42 條規定所列之開發行為，爰免實施環境影響評估。

四、決議：

本案請依委員及業務單位意見修正後，再行提送委員會審查。



【案四】臺中市南屯區寶文段 89-27 地號土地工廠新建工程(加強坡審)

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置：南屯區寶文段 89-27 地號等 1 筆 基地面積： <u>12,269.75</u> m ² 使用面積： <u>12,269.75</u> m ² 使用分區或使用地類別：乙種工業區 法定建蔽率/容積率： <u>60 %</u> / <u>210 %</u> 建築規模：地上 <u>5</u> 層、地下 <u>2</u> 層、 <u>3</u> 棟、 <u>1</u> 戶	起造人： <u>振鋒企業股份有限公司</u> 設計人： <u>許正龍</u> 建築師事務所 工程單位： <u>工硯工程股份有限公司</u>
雜項工作物概要	送審類別
填方、排水溝、暗溝、集水井	☒ 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 ☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 ☐ 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： ☒ 雜項執照併建造執照 (山坡地建築管理辦法第 3 條) ☐ 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 (內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號) ☐ 免退縮 1.5 公尺人行步道 (臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)
申請坡審情形	其他主管機關許可文件
☒ 本案為初次提會審查 ☐ 本案為第 <u> </u> 次申請坡審委員會審查	水保審查： ☒ 水保計畫/ ☐ 簡易水保 核准文號：中市水保管字第 1130008125 號 環評審查： ☒ 環評/ ☐ 免環評 核准文號：環保署公告文號 0910031891 號 其他：
申請掛號情形	
☒ 建造執照/ ☐ 雜項執照(單雜) (掛號日： <u>112</u> 年 <u>12</u> 月 <u>8</u> 日文號： <u>361120278507</u>) ☐ 第 <u> </u> 次變更設計(工程進度： <u> </u> %) (掛號日： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日文號： <u> </u>)	

一、業務單位意見

無。

二、審查委員意見

1. 本案排水溝最後排入大水保設施，請確認水土保持計畫之整地情形及適法性。
2. 請補充地質敏感報告書內容摘錄資料並確認報告書圖說是否與本次申請圖說相符。
3. 基地地質圖說資料未檢附。
4. 新建及舊有廠房位置比較圖請補充。
5. 技師應簽證部分請補充簽證。
6. 給水及污水管線圖說請補充。
7. 是否需邊坡穩定分析說明請確認。
8. 請補充貨車裝卸動線說明。
9. 基地硬鋪面設置合理性請確認，建議增加複層、抗汙染植栽。
10. 請補充大水保相關資料，以利比對開發強度是否改變。

11. 請確認是否有建築物外牆兼擋土牆疑慮。

12. 請加強雜項併建造執照申請理由說明。

三、其他意見(環境保護局)

「臺中市南屯區寶文段 89-27 地號土地工廠新建工程」，經查本案位於經環境部(改制前行政院環境保護署)91 年審查通過之「臺中市精密機械科技創新園區開發計畫」案之開發範圍內，經查「臺中市精密機械科技創新園區開發計畫第九次變更內容對照表」(108 年 7 月定稿本)第 27 頁所述開發行為現況，園區整地及公共工程多已完工，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第 3 條第 4 項規定，工廠設立於已完成公共設施及整地之園區，免依位於山坡地區位之規定實施環境影響評估。

四、決議：

本案依審查意見修正後，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

柒、散會：下午 1 時 00 分

113 年臺中市政府山坡地雜項執照及地質敏感區 審查委員會第 3 次會議簽到表

一、時間：113 年 5 月 24 日（星期五）上午 9 點 30 分

二、地點：文心第二行政大樓都發 2-1 會議室（文心路二段 588 號 2 樓）

三、主席：李召集人正偉

印文專代

紀錄：賴志斌

四、出席者：計

單 位	簽 到	單 位	簽 到
李正偉 召集人		黃柏鈞委員	黃柏鈞
謝美惠 副召集人	謝美惠	林俐玲委員	
陳姿云委員	陳姿云	李麗雪委員	
陳峻陞委員		游繁結委員	游繁結
黃瓊慧委員	黃瓊慧	水利局	
盧保吉委員	盧保吉	環境保護局	
徐暉亭委員	徐暉亭	李麗雪	李麗雪
都市發展局	張子蕙 杜佳欣 賴志斌 陳姿云 陳姿云		

五、列席者：

單 位	簽 到	單 位	簽 到
新鵬建設有限公司負責人：張鎮文	蔡牧風	許勝昌建築師事務所	許勝昌 陳鴻維
王璋偉土木結構技師事務所	陳介亭	文昌工程顧問有限公司	連慶文 徐振智
泳翌建設有限公司	姚亞新	郭坤池建築師事務所	郭坤池
		澄宇工程顧問有限公司	陳你娘
王維新		和鼎建築師事務所	劉賴儒
		鼎晟工程顧問有限公司	林育勝 蘇郁婷
振鋒企業股份有限公司		許正龍建築師事務所	許正龍
		工硯工程股份有限公司	林文英 楊淑琳

張郁涵