

表 1-5-1 臺中市建造執照預審 幹事會審查意見 辦理情形對照表

【A3 橫式-104.6.11 版】

案名	開心建設股份有限公司大里區東湖段 999 地號新建工程案	申請人	開心建設股份有限公司			
紀錄 依據	依據 107 年 2 月 5 日中市都建字第 10700001234 號函第 <u>1</u> 次預審幹事會會議紀錄					
項次	幹事會審議意見	辦理情形		查核結果		
		修正部分說明	參照 頁碼	符合	不符合	提請委員 會審理
一 (一)	申請第一類預審事項，意見如下： 應修正事項：					
1	開放空間是否設置突出地面之設施(如：消防送水口…等)，如有，請檢附設計大樣圖並結合公益性設施，另提請委員會審議。	本案設置空地樹立廣告、案名牌，並檢附設計大樣圖及結合街道座椅。	P4-24、 P4-25	✓		✓
…	略					
二 (一)	其他指導意見如下： 應修正事項：					
1.	管委會使用空間請明確標示，並註明空間用途名稱。	已於平面圖標示管委會空間用途名稱。	P6-1~ P6-2	✓		

註：本表由設計單位填寫。

設計單位自行檢核結果： ☒ 符合規定☐ 不符規定

表 1-5-2 臺中市建造執照預審委員會審議意見 辦理情形對照表

【A3 橫式-104.6.11 版】

案名	開心建設股份有限公司大里區東湖段 999 地號新建工程案		申請人	開心建設股份有限公司		
紀錄依據	依據 107 年 2 月 8 日中市都建字第 1060008888 號函第 999 次預審委員會會議紀錄					
項次	委員會審議意見	辦理情形		查核結果		
		修正部分說明	參照頁碼	符合	不符合	提請委員會審理
審查結果	一、第一類申請預審事項：依幹事會審查意見及委員審查意見修正後通過。					
	(一)基地東側開放空間請增設街道座椅及開放空間告示牌。	基地東側已再增加 4 座街道座椅及增加設置 1 處開放空間告示牌。	P3-15 P3-18	✓		
	...					
一	應修正事項：					
1	地上 1 層大廳應設置管理櫃檯(室)空間。	已於地上 1 層管委會空間補充設置管理櫃檯	P5-1	✓		
二	建議事項：					
1	環保汽機車充電區的設置，至少機車 10%，汽車每 50 輛 1 處或依比例設置。	依比例設置 7 部機車充電設備及 10 處汽車之充電區。	P5-2 ~P5-3	✓		

註：本表由設計單位填寫。

設計單位自行檢核結果： ☒ 符合規定☐ 不符規定