

副本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：

保存年限：

臺中市政府都市發展局 函

地址：407臺中市西區民權路99號
承辦人：郭家綺
電話：04-22289111~64101
電子信箱：chiachi26@taichung.gov.tw

受文者：建造股各承辦人

發文日期：中華民國108年8月15日
發文字號：中市都建字第1080142085號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送本府108年8月7日召開108年度第10次加強山坡地雜項
執照審查委員會會議紀錄1份，請查照。

正本：黃召集人文彬、許副召集人由興、賴委員祐成、陳委員峻陞、林委員俐玲、吳委員正義、葉委員昭憲、陳委員錦俊、游委員繁結、臺中市政府地政局、臺中市政府水利局、臺中市政府環境保護局、台灣自來水股份有限公司第四區管理處、台灣電力股份有限公司台中區營業處、久億營造有限公司、黃堃展建築師事務所、工硯工程股份有限公司、洪乙彥等8名、王銘鴻建築師事務所、東昇工程顧問有限公司、九歐租賃企業股份有公司、宇城建築師事務所、佳山水工程顧問有限公司、財團法人崇仁文教基金會、開務聯合建築師事務所、聚祥水土保持技師事務所

副本：本局建造管理科陳科長姿云、張股長景舜、建造股各承辦人

局長黃文彬

108 年臺中市政府加強山坡地雜項執照審查委員會

第 10 次會議紀錄

壹、時間：108 年 8 月 7 日（星期三）上午 9 時 00 分

貳、地點：本局建造科會議室

參、主持人：黃召集人文彬（賴副總祐成代理）

肆、主持人致詞：（略）

伍、報告事項：（略）

紀錄：郭家綺

陸、提案討論：

【案一】臺中市龍井區遊園北段 723-1、723-2 地號土地調度場新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表						
基地概要		申請人資料				
基地位置：龍井區遊園北段 723-1、723-2 地號		起造人：九歐租賃企業股份有限公司				
基地面積：5188.31 m ²		設計人：宇城建築師事務所				
使用面積：5188.31 m ²		工程單位：佳山水工程顧問有限公司				
使用分區或使用地類別：保護區		送審類別				
法定建蔽率/容積率：10 %/ 10 %		<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區				
建築規模：地上 1 層、地下 0 層、1 棟、1 戶		其他特別審查項目：				
雜項工作物概要		<input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>（山坡地建築管理辦法第 3 條）</small>				
（應與水保計畫審查雜項工作物內容相符）		<input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆（共構）使用 <small>（內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號）</small>				
申請坡審情形		<input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>（臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點）</small>				
<input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 2 次申請坡審委員會審查		其他主管機關許可文件				
申請掛號情形		水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫 / <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號：108 年 1 月 29 日中市水坡字第 1080006416 號函 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評 / <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號：107 年 10 月 26 日中視環綜字第 1070123033 號函 其他：				
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照 / <input type="checkbox"/> 雜項執照（單雜） （掛號日：108 年 6 月 5 日文號：361080095258） <input type="checkbox"/> 第 次變更設計 （掛號日： 年 月 日文號：）						
初核項目		√ 有 X 無 / 免附 * 項目倘有缺件均不予提會	初審次數	第一次	第二次	備註
			日期			
(一) 申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)				√		

(二)申請書圖	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)		✓		
	2. 申請人身分證明文件影本		✓		
	3. 地號表		✓		
	4. 雜項工作物概要表		✓		
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	*	✓		
	6. 委託書		✓		
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告		✓		
	8. 目的事業主管機關核准文件	*	✓		
	9. 水土保持計畫核定證明文件		✓		
	10. 環境影響評估審查通過文件		✓		
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函		/		
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照		/		
	13. 建築線指定(示)圖說	*	✓		
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	*	✓		
	15. 山坡地專章檢討簽證書件		✓		
	16. 雜併建申請說明書		✓		
	17. 無涉及整地行為說明書		免附		
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	*	✓		
	19. 結構技師簽證之細部圖				

業務單位意見

1. 建築線與建築基地關係請加強標示及說明，並請注意車道進出動線。
2. 水保設施請納入雜項工作物概要表。
3. 請依規留設 1.5m 人行道，並鋪設鋪面。

審查委員意見

1. 本案水土保持計畫業於 108.1.29 核准在案，請依核定之水保計畫施工，倘有變更請依水土保持計畫審核監督辦法第 19 條規定辦理變更設計。
2. P100. 本計畫出入口臨龍新路已說明後續將設置警示標誌及柵欄，惟仍建議檢視是否符合交通相關規範，並應附相關圖說。
3. P101. 監測系統一章仍應明訂監測頻率、期程…等。
4. 整地計畫書圖中有關基礎工程一節，仍應簡述後續建築採用之基礎型式，並檢視安全性。
5. P5. P6. 全區配置圖、雜項工程配置圖均請改以整地後地形圖套繪。
6. 雜併建說明書第 3 點於審查時已不成立，定稿時請修正。

其他意見
本府環境保護局： 本案業於107年10月26日經本局以中市環綜字第1070123033號函判定免實施環評在案。
臺灣電力股份有限公司： 無新增意見，依上次本處提出之意見辦理即可。
臺灣自來水股份有限公司： 無意見。
案一決議 本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案二】臺中市龍井區東海段966等4筆地號店舖集合住宅(新建)工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表				
基地概要	申請人資料			
基地位置： <u>龍井區東海段966、966-14、966-15、966-16</u> 地號等4筆 基地面積： <u>9994.77</u> m ² 使用面積： <u>9994.77</u> m ² 使用分區或使用地類別：第一之二種住宅區 法定建蔽率/容積率： <u>40 %/ 120 %</u> 建築規模：地上 <u>23</u> 層、地下 <u>2</u> 層、 <u>2</u> 棟、 <u>266</u> 戶	起造人： <u>洪乙彥等8名(君/公司)</u> 設計人： <u>王銘鴻</u> 建築師事務所 工程單位： <u>東昇工程顧問有限公司</u>			
	送審類別			
	<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>(山坡地建築管理辦法第3條)</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 <small>(內政部函92.12.17台內營字第0920090832號)</small> <input type="checkbox"/> 免退縮1.5公尺人行步道 <small>(臺中市山坡地建築基地免予退縮人行步道認定原則第5點)</small>			
雜項工作物概要				
(應與水保計畫審查雜項工作物內容相符)				
申請坡審情形				
<input checked="" type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input type="checkbox"/> 本案為第 <u> </u> 次申請坡審委員會審查				
申請掛號情形				
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日： <u>107年9月20日</u> 文號： <u>361070165009</u>) <input type="checkbox"/> 第 <u> </u> 次變更設計 (掛號日： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日文號： <u> </u>)	水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號： <u>108年7月3日中市水保管字第1080051246號</u> 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號： <u>108年6月18日中市環綜字第1080065367號</u> 其他：			
	其他主管機關許可文件			
初核項目	初審次數	第一次	第二次	備註
√有 X無 /免附 *項目倘有缺件均不予提會	日期	1080703	1080716	

(一)申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)		√	√		
(二)申請書圖	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)	√	√		
	2. 申請人身分證明文件影本	√	√		
	3. 地號表	√	√		
	4. 雜項工作物概要表	√	√		
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	*	√	√	
	6. 委託書	√	√		
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告	√	√		
	8. 目的事業主管機關核准文件	*		√	
	9. 水土保持計畫核定證明文件		X	√	
	10. 環境影響評估審查通過文件		√	√	免環評
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函			/	
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照			/	
	13. 建築線指定(示)圖說	*	√	√	
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	*	X	√	
	15. 山坡地專章檢討簽證書件		X	√	
	16. 雜併建申請說明書		X	√	
	17. 無涉及整地行為說明書			/	
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	*	√	√	
	19. 結構技師簽證之細部圖		√	√	
業務單位意見					
請於報告書內第一頁補充 A3 索引彩圖，應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置（並依臺中市建築物地籍套繪圖電子檔著色圖例標準上色）等重點資料，以利會議審查釐清案件資訊。					
審查委員意見					
1. 本案水土保持計畫業於 108.7.3 核准在案，請依核定之水保計畫施工，倘有變更請依水土保持計畫審核監督辦法第 19 條規定辦理變更設計。					
2. 請補附加強坡審技術規範檢核表，並由相關建築師技師逐項檢核簽證。					
3. 地質說明書應補充基地層地下水補注地質敏感區之分布及透水面積之留設說明或因應對策。					
4. 給汗水計畫一節內文略顯簡略，請補充說明計畫用水人口、用水量、汗水量等。					
5. 基地內仍新設有道路，則未來於出入口銜接新設道路(供公共使用)建議應設置適當交通管制設施維持交通安全。					
6. 本案涉及較大範圍，深開挖請加強施工中監測規劃，維持基礎開挖擋土安全。					
7. 查核審查表「送審類別」應勾選雜併建及其他項目請確認資料說明內容。					
8. 請說明基地西北角未設置排水溝之原因。					
9. 兩種沉砂滯洪池之排放合併以 T1 放至道路邊溝，T1 排洪能量是否足夠請說明。					
10. 請釐清滯洪池與地下室範圍，並圖說標示是否有共構行為。					
其他意見					

本府環境保護局：

本案業於108年6月18日經本局以中市環綜字第1080065367號函判定免實施環評在案，本次如未擴增開發基地面積，則無其他意見。

臺灣電力股份有限公司：

本案於圖面已有標示地下一層有提供配電場所，惟本案總樓地板超過10,000平方公尺，屆時申請用電前，需先提送用電計劃書送本處審查。

臺灣自來水股份有限公司：

無意見。

案二決議

本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案三】財團法人崇仁文教基金會文教館新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表

基地概要		申請人資料				
基地位置： <u>烏日區便行段 561-03 地號等 2 筆</u> 基地面積： <u>6996.3 m²</u> 使用面積： <u>6996.3 m²</u> 使用分區或使用地類別： 法定建蔽率/容積率： <u>60 %/ 180 %</u> 建築規模：地上 <u>5</u> 層、地下 <u>2</u> 層、 <u>4</u> 棟、 <u>6</u> 戶		起造人： <u>財團法人崇仁文教基金會</u> 設計人： <u>開務聯合建築師事務所</u> 工程單位： <u>聚祥水土保持技師事務所</u>				
		送審類別				
		<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區				
雜項工作物概要		其他特別審查項目：				
(應與水保計畫審查雜項工作物內容相符)		<input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>(山坡地建築管理辦法第3條)</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 <small>(內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號)</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>(臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第5點)</small>				
申請坡審情形						
<input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 2 次申請坡審委員會審查						
申請掛號情形		其他主管機關許可文件				
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日： <u>108 年 3 月 25 日</u> 文號： <u>361080047099</u>) <input type="checkbox"/> 第 <u> </u> 次變更設計 (掛號日： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日文號：)		水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input checked="" type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號： <u>107 年 6 月 25 日</u> 中市水坡字第 <u>1070048329</u> 號函(水保完工證明)、 <u>108 年 5 月 15 日</u> 中市水坡字第 <u>1080029834</u> 號函(簡易水保) 環評審查： <input checked="" type="checkbox"/> 環評/ <input type="checkbox"/> 免環評 核准文號： <u>105 年 8 月 9 日</u> 中市環綜字第 <u>1050086336</u> 號函				
初核項目		√有 X無 /免附 *項目倘有缺件均不予提會	初審次 數	第一次	第二次	備註
			日期			
(一)申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)				√		
(二)申	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)			X	√	
	2. 申請人身分證明文件影本			√		

請書圖	3. 地號表		✓		
	4. 雜項工作物概要表		✓		
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	*	X	✓	
	6. 委託書		✓		
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告		✓		
	8. 目的事業主管機關核准文件	*	X	✓	
	9. 水土保持計畫核定證明文件		✓		
	10. 環境影響評估審查通過文件		✓		
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函		免附		
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照		免附		
	13. 建築線指定(示)圖說	*	✓		
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	*	X	✓	
	15. 山坡地專章檢討簽證書件		✓		
	16. 雜併建申請說明書		✓		
	17. 無涉及整地行為說明書		免附		
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	*	X		
	19. 結構技師簽證之細部圖		X		

業務單位意見

- 請於報告書內第一頁補充 A3 索引彩圖，應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置（並依臺中市建築物地籍套繪圖電子檔著色圖例標準上色）等重點資料，以利會議審查整清案件資訊。
- 請補充建築線指定(示)圖說內容文字部分。
- 建築線位置請釐清。
- 請補充說明原水保完工情形，另取消大挑空是否涉及變更。
- 請補充說明興辦計畫基地範圍為何？

審查委員意見

- 本案水土保持計畫業於 108.1.29 核准在案，請依核定之水保計畫施工，倘有變更請依水土保持計畫審核監督辦法第 19 條規定辦理變更設計。
- 本案地下水位較高，且 P 貳二 4-20 提及應視地下水位變化考量是否設置抗浮工程，則於監測工程僅設置傾度管，是否增設地下水位觀測井？
- 依平面圖似仍有結構物外牆兼擋土牆情形？(有兩處建物嵌入邊坡)建請本案結構專業技師加強設計。
- 所附興辦事業計畫、建築配置俟與本次建築申請不相符？請補充說明是否目的事業主管許可。
- 建物基礎開挖期間仍特別注意緊鄰已完工滯洪池之穩定性。

其他意見

本府環境保護局：

1. 查 105 年 8 月 9 日中市環綜字第 1050086336 號函係判認「臺中市烏日區便行段 561-1 地號等 3 筆土地申請變更為財團法人文教設施用地興辦事業計畫」免實施環境影響評估在案，先予敘明。
2. 查本案基地位置係本市烏日區便行段 561-2 地號及 736 地號土地，基地面積 9996.47 平方公尺，使用面積 9996.47 平方公尺，判認未達開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第 23 條規定規模，判定免實施環境影響評估。

臺灣電力股份有限公司：

無新增意見，依上次本處提出之意見辦理即可。

臺灣自來水股份有限公司：

無意見。

案三決議

本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案四】臺中市新社區新水井段 71 地號等 6 筆土地新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置：新社區新水井段 71、67、75、71-1、72-2、72-3 地號等 6 筆土地 基地面積：9963.56m ² 使用面積：9963.56m ² 使用分區：一般農業區甲種建築用地 法定建蔽率/容積率：60%/240% 建築規模：地上 8 層、地下 1 層、4 棟、151 戶	起造人：久億營造有限公司 設計人：黃堃展建築師事務所 工程單位：工硯工程股份有限公司
	送審類別
	<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
雜項工作物概要	其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>(山坡地建築管理辦法第 3 條)</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 <small>(內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號)</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>(臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)</small>
排水溝挖方、滯洪沉沙池、擋土牆、整地填土方工程、植生工程、臨時防災工程等(詳如申請書圖文件)	
申請坡審情形	
<input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 2 次申請坡審委員會審查	
申請掛號情形	其他主管機關許可文件
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日：107 年 1 月 3 日 361070001234) <input type="checkbox"/> 第 次變更設計 (掛號日： 年 月 日文號：)	水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號：107 年 12 月 24 日中市水坡字第 1070100218 號 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號：108 年 6 月 17 日中市環綜字第 1080063964 號 核准文號：其他：

初核項目		√有 X無 /免附 *項目倘有缺件均不予提會	初審次 數	第一次	第二次	備註
(一)申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)				√		
(二)申請書圖	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)			√		
	2. 申請人身分證明文件影本			√		
	3. 地號表			√		
	4. 雜項工作物概要表			√		
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	*		√		
	6. 委託書			√		
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告			√		
	8. 目的事業主管機關核准文件	*		√		
	9. 水土保持計畫核定證明文件			/		
	10. 環境影響評估審查通過文件			/		
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函			/		
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照			/		
	13. 建築線指定(示)圖說	*		/		
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	*		√		
	15. 山坡地專章檢討簽證書件			√		
	16. 雜併建申請說明書			√		
	17. 無涉及整地行為說明書			√		
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	*		/		
	19. 結構技師簽證之細部圖			X		
業務單位意見						
<p>1. 請於報告書內第一頁補充 A3 索引彩圖，應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置（並依臺中市建築物地籍套繪圖電子檔著色圖例標準上色）等重點資料，以利會議審查釐清案件資訊。</p> <p>2. 業依委員會意見修正，惟基地內有基地內通路，應檢討道路工程設計。</p> <p>3. 請釐清基地排水是否與公共排水道銜接。</p> <p>4. 請確認現況圍牆是否納入申請</p> <p>5. 基地西側邊界採自然邊坡，請釐清未設擋土牆是否安全。</p>						
審查委員意見						
<p>1. 本案水土保持計畫業於 107. 12. 24 核准在案，請依核定之水保計畫施工，倘有變更請依水土保持計畫審核監督辦法第 19 條規定辦理變更設計。</p> <p>2. 本案為第一期工程及全區雜項工作物申請，報告中第二期建築規畫內容建議補註為暫定或初步規劃。本次報告書相關內容應以第一期為主要說明。</p> <p>3. 提醒二期邊坡與地下室開挖，屆時應注意分析。</p>						

其他意見

本府環境保護局：

本案業經本局於108年6月17日以中市環綜字第1080063964號函判定免實施環評在案(如報告書P貳-1-23)，本次如未擴增開發基地面積，則無其他意見。

臺灣電力股份有限公司：

無新增意見，依上次本處提出之意見辦理即可。

臺灣自來水股份有限公司：


無意見。

案四決議

本案依委員、業務單位及其他意見，第一期申請內容授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

柒、臨時動議(無)

散會 :11 時 40 分



臺中市政府加強山坡地雜項執照 審查委員會 108 年度 10 次審查會議簽到表

- 一、時間：108 年 8 月 7 日（星期三）上午 9 時
- 二、地點：本局建造科會議室
- 三、主席：黃召集人文彬 賴祐成代
- 四、出席者：

紀錄：郭家綺

單 位	簽 到	單 位	簽 到
黃文彬 召集人		陳錦俊委員	請假
許由興 副召集人	許由興	游繁結委員	請假
賴祐成委員	賴祐成	水利局 坡地管理科	
陳峻陞委員	易芳那	地政局	請假
林俐玲委員	請假	環境保護局	請假
吳正義委員	吳正義	臺灣電力 股份有限公司	簡于涵
葉昭憲委員	葉昭憲	臺灣自來水 股份有限公司	請假
都市發展局	石其樑 郭家綺	張景輝 田名輝	吳正英 吳正英

五、列席者：

單 位	簽 到	單 位	簽 到
九歐租賃企業 股份有限公司		宇城 建築師事務所	王金山 楊麗如
		佳山水工程 顧問有限公司	張志明
洪乙彥		王銘鴻 建築師事務所	王銘鴻
		東昇工程 顧問有限公司	黃銘翔
財團法人崇仁 文教基金會		開務聯合 建築師事務所	洪得雄
		聚祥水土保持 技師事務所	陳厚文
久億營造 有限公司		黃堃展 建築師事務所	黃堃展
		工硯工程 股份有限公司	王文英