

副 本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：

保存年限：

臺中市政府都市發展局 函

地址：407臺中市西區民權路99號
承辦人：郭家綺
電話：04-22289111~64101
電子信箱：chiachi26@taichung.gov.tw

受文者：建造股各承辦人

發文日期：中華民國108年11月19日
發文字號：中市都建字第1080203834號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送本府108年11月6日召開108年度第14次加強山坡地雜
項執照審查委員會會議紀錄1份，請查照。

正本：黃召集人文彬、許副召集人由興、賴委員祐成、陳委員峻陞、林委員俐玲、吳
委員正義、葉委員昭憲、陳委員錦俊、游委員繁結、臺中市政府地政局、臺中
市政府水利局、臺中市政府環境保護局、台灣自來水股份有限公司第四區管理
處、台灣電力股份有限公司台中區營業處、銳欣國際有限公司、亞細亞氣密隔
音窗股份有限公司、蕭榮發建築師事務所、尚鼎工程顧問有限公司、般若科技
股份有限公司、連思恩建築師事務所、震懋工程技術顧問有限公司、大力光電
股份有限公司、楊龍士建築師事務所、浦騰工程顧問有限公司、梧濟工業股份
有限公司、劉康成建築師事務所、仲欽工程技術顧問有限公司

副本：本局建造管理科陳科長姿云、張正工程司景舜、建造股各承辦人

局長黃文彬

108 年臺中市政府加強山坡地雜項執照審查委員會

第 14 次會議紀錄

壹、時間：108 年 11 月 6 日（星期三）上午 9 時

貳、地點：本局建造科會議室

參、主持人：黃召集人文彬（賴副總祐成代理）

肆、主持人致詞：（略）

伍、報告事項：（略）

紀錄：郭家綺

陸、提案討論：

【案一】臺中市潭子區聚興段 144 地號等 7 筆土地新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表						
基地概要		申請人資料				
基地位置：潭子區聚興段 144、144-30、144-31、144-32、144-33、144-34、144-35 地號等 7 筆 基地面積：3405m ² 使用面積：3405m ² 使用分區：山坡地保育區丁種建築用地 法定建蔽率/容積率：70%/300% 建築規模：地上 1 層、地下 0 層、5 棟、4 戶		起造人：銳欣國際有限公司 亞細亞氣密隔音窗股份有限公司 設計人：蕭榮發建築師事務所 工程單位：尚鼎工程顧問有限公司				
		送審類別				
		<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區				
雜項工作物概要		其他特別審查項目：				
詳雜項工作物概要表 (應與水保計畫審查雜項工作物內容相符)		<input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 (山坡地建築管理辦法第 3 條) <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 (內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號) <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 (臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)				
申請坡審情形						
<input checked="" type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input type="checkbox"/> 本案為第 次申請坡審委員會審查						
申請掛號情形		其他主管機關許可文件				
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日：108 年 1 月 15 日 361080009149) <input type="checkbox"/> 第 次變更設計 (掛號日： 年 月 日文號：)		水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號：1080823 中市水保管字第 108067103 號 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號：1071121 中市環綜字第 1070135402 號 1071211 中市環綜字第 1070142886 號 其他：				
初核項目		√ 有 X 無 / 免附 * 項目倘有缺件均不予提會	初審次數	第一次	第二次	備註
			日期			
A3 索引彩圖(應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置等重點資				X		(於會上補充)

料，並依圖例標準上色。)				
(一)申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)		V		
(二)申請書圖	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)	V		
	2. 申請人身分證明文件影本	V		
	3. 地號表	V		
	4. 雜項工作物概要表	V		
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	* V		
	6. 委託書	V		
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告	V		
	8. 目的事業主管機關核准文件	* V		
	9. 水土保持計畫核定證明文件	V		
	10. 環境影響評估審查通過文件	免		免
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函	V		無
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照	V		無
	13. 建築線指定(示)圖說	* V		
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	* X		無評估報告書
	15. 山坡地專章檢討簽證書件	V		
	16. 雜併建申請說明書	V		
	17. 無涉及整地行為說明書	V		
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	* V		
	19. 結構技師簽證之細部圖	X		
業務單位意見				
<p>1. 請檢附 A3 索引彩圖。</p> <p>2. 請檢附地質敏感區地下水補注評估報告書。</p> <p>3. 工程基地調查分析書圖：尚無意見。</p> <p>(1)工程地質書圖部份：尚無意見。</p> <p>(2)給水幹線工程、污水幹線工程計畫書圖：尚無意見。</p> <p>(3)整地計畫書圖：尚無意見。</p> <p>(4)用地編定說明書：無變更。</p> <p>(5)道路工程及交通管制設施說明書圖：無。</p> <p>(6)監測系統工程書圖：無設置。</p> <p>4. 其它意見：本案申請雜項執照併建造執照，提請委員會討論。</p>				
審查委員意見				
<p>1. 同一雜照併分照建照之行政作業、基地不同，應改採建雜基地範圍相同，始得雜照併建照申請。</p> <p>2. 基地排水、是否排入公共排水溝，應詳實檢討說明。(P2-3-5)</p> <p>3. 圖說比例尺、指北針請標示，圖面方向盡量能一致。</p> <p>4. 立面或剖面人行道(1.5公尺)位置標示。</p> <p>5. 請釐清分照與雜照可行性。</p> <p>6. 請說明透水鋪面面積是否符合法定面積。</p>				

7. 全區之植生除草類外，建議栽種喬灌木。
8. 雜併建申請說明，請以適當圖說加強。
9. 請說明剩餘土石方資源處理場可能區位。
10. P2-4-41 滯洪沉沙池連接鄰地既有溝渠將以管涵於界外連接，請說明是否取得同意。

其他意見

本府環境保護局：

1. 查本案基地位置因地號分割，本案(潭子區聚興段 144、144-30、144-31、144-32、144-33、144-34 及 144-35 地號等 7 筆土地)已與所附環評審查核准文號(本局 107 年 11 月 21 日中市環綜字第 1070135402 號函及 107 年 12 月 11 日中市環綜字第 1070142886 號函)判定免實施環境影響評估之地號不符，請開發單位釐清確認。
2. 本案土地位於山坡地，基地面積共計 3,405 平方公尺，依所附環評審查核准文號之申請產業類別：(汽車及其零件製造業及其他運輸工具及其零件製造業、金屬製品製造業)，判定免實施環境影響評估；惟爾後本案產業類別有所變更後，應重新提送環評審查判認。

臺灣電力股份有限公司：

本案位於架空區，倘使用高壓或三相四線 220/380V 用電，須至本公司營業規章至本處辦理配電場所提供手續。

臺灣自來水股份有限公司：

無意見。

案一決議

本案資料未備完善，請依委員、業務單位及其他意見釐清相關申請內容後再行修正，另案重新提送審議。

【案二】般若科技股份有限公司般若五廠新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置： <u>南屯區文山段 378、434-2 地號等 2 筆</u> 基地面積： <u>6218</u> m ² 使用面積： <u>6218</u> m ² 使用分區或使用地類別： <u>乙種工業區</u> 法定建蔽率/容積率： <u>70 %/ 210 %</u> 建築規模： <u>地上 8 層、地下 2 層、2 棟、3 戶</u>	起造人： <u>般若科技股份有限公司</u> 設計人： <u>連思恩建築師事務所</u> 工程單位： <u>震懋工程技術顧問有限公司</u>
	送審類別 <input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
雜項工作物概要 入口大門、水土保持挖方、水土保持填方、排水溝 UA1-UA7、P1 不銹鋼管、C1-PVC 管、T1-T15 集水井、滯洪沉砂池、傾度盤、植生工程、防災措施	其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>(山坡地建築管理辦法第 3 條)</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 <small>(內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號)</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>(臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)</small>
申請坡審情形	

<input checked="" type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input type="checkbox"/> 本案為第 次申請坡審委員會審查						
申請掛號情形		其他主管機關許可文件				
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照 (單雜) (掛號日: 108 年 5 月 15 日文號: 361080081288) <input type="checkbox"/> 第 次變更設計 (掛號日: 年 月 日文號:)		水保審查: <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號: 1080919 中市水保管字第 1080076081 號 環評審查: <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號: 1080806 中市環綜字第 1080089131 號 其他:				
初核項目		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 / 免附 * 項目倘有缺件均不予提會	初審次數	第一次	第二次	備註
			日期	108/10/7	108/10/21	
A3 索引彩圖(應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置等重點資料, 並依圖例標準上色。)				缺	√	圖 1-1-1
(一) 申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)				修正	√	表 2、表 3
1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)				√		一.1
2. 申請人身分證明文件影本				√		一.3
3. 地號表				√		二.1
4. 雜項工作物概要表				√		三.1
5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函		*		√		四.1
6. 委託書				√		五.1
7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告				√		六.1
8. 目的事業主管機關核准文件		*		免附		建照審查中
9. 水土保持計畫核定證明文件				√		七.1
10. 環境影響評估審查通過文件				√		八.1
(二) 申請書圖						
11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函				免附		無
12. 原核准雜項使用執照或使用執照				免附		無
13. 建築線指定(示)圖說		*		未簽名	√	九.1
14. 地質敏感區查詢及評估報告書		*		併水保核定	√	十.1、 附錄一
15. 山坡地專章檢討簽證書件				彩色頁	√	十一.1
16. 雜併建申請說明書				√		十二.1
17. 無涉及整地行為說明書				免附		無/涉整地
18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖		*		上色	√	圖 3-1-2
19. 結構技師簽證之細部圖				未簽證	√	圖 S2-01、 圖 S2-02、 圖 S2-03
業務單位意見						
無。						
審查委員意見						
1. 請依建築技術規則第 264、265 條規定檢討建物與擋土牆距離, 是否符合規定。						
2. 免建築線位置標示。						

3. T15 水抽排方向，圖說 6-1-1 請釋疑。
4. 請補充立或剖面說明圖。
5. 退縮 1.5 公尺人行道檢討有疑慮(山坡地專章)。
6. 請附建築物之立面圖，並說明其建物高度。
7. 請檢附監測儀器之配置圖。
8. 請檢附基地的植生綠美化設計。
9. 請說明既有擋土牆安定分析及監測設施。
10. P5-1-5 斷面 Y2-Y2' 顯示基地南側相對低窪，請說明其排水如何處理？

其他意見

本府環境保護局：

1. 本案經本局 108 年 8 月 6 日中市環綜字第 1080089131 號函判定免實施環境影響評估在案。
2. 本案依開發單位所附資料及現行環評認定標準之法令進行判定，惟所提供之資料如有錯誤不實，導致本局判定錯誤，應由開發單位負相關責任。

臺灣電力股份有限公司：

本案已達配電場所提供標準，需於建築基地內提供配電場所，屆時再依本公司營業規章至本處辦理配電場所提供手續。

臺灣自來水股份有限公司：

無意見。

案二決議

本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案三】大立光電股份有限公司廠房新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表

基地概要	申請人資料
基地位置： <u>西屯區安和段 234 地號土地</u> 基地面積： <u>13870.9m²</u> 使用面積： <u>13870.9m²</u> 使用分區或使用地類別： <u>乙種工業區</u> 法定建蔽率/容積率： <u>70%/210%</u> 建築規模：地上 <u>5</u> 層、地下 <u>2</u> 層、 <u>1</u> 棟、 <u>1</u> 戶	起造人： <u>大力光電股份有限公司 (君/公司)</u> 設計人： <u>楊龍士 建築師事務所</u> 工程單位： <u>浦騰工程顧問有限公司</u>
	送審類別 <input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
雜項工作物概要 (應與水保計畫審查雜項工作物內容相符) 詳 P2-3-2	其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>(山坡地建築管理辦法第 3 條)</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 <small>(內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號)</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>(臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)</small>
申請坡審情形 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input type="checkbox"/> 本案為第 <u> </u> 次申請坡審委員會審查	其他主管機關許可文件
申請掛號情形	

<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日: 108年7月15日文號: 361080122180) <input type="checkbox"/> 第__次變更設計 (掛號日: __年__月__日文號:)	水保審查: <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號: 108年3月6日中市水保管字第1080015114號函、108年9月12日中市水保管字第1080074769號函 環評審查: <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號: 臺中市政府環境保護局107年10月23日中市環綜字第1070121994號函 其他:
--	--

初核項目	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 /免附 *項目倘有缺件均不予提會	初審次數	第一次	第二次	備註
		日期	10809		
A3 索引彩圖(應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置等重點資料, 並依圖例標準上色。)			√		1-1-6
(一)申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)			√		1-1-3
(二)申請書圖	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)		√		2-1-1
	2. 申請人身分證明文件影本		√		2-1-3
	3. 地號表		√		2-1-8
	4. 雜項工作物概要表		√		2-3-1
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	*	√		2-4-1
	6. 委託書		√		2-5-1
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告		√		2-6-1
	8. 目的事業主管機關核准文件	*	√		2-7-1
	9. 水土保持計畫核定證明文件		√		2-8-1
	10. 環境影響評估審查通過文件		√		2-9-1
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函		免		免檢附
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照		√		2-10-1
	13. 建築線指定(示)圖說	*	√		2-11-1
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	*	√		2-12-1
	15. 山坡地專章檢討簽證書件		√		2-13-1
	16. 雜併建申請說明書		√		2-14-1
	17. 無涉及整地行為說明書		√		2-15-1
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	*	√		3-1-8
	19. 結構技師簽證之細部圖		√		

業務單位意見
無。

審查委員意見

1. 請釐清, 建築技術規則第 264 條規定, 建物與擋土牆距離檢討。
2. 請檢討修正 1.5 公尺人行步道 (263 條)。
3. 請確認是否退縮 4 公尺前院。
4. 請確認山坡地專章高度, 268 條(土管高度比 1.5)。
5. 請加註本基地位於地下水補注之地質敏感區, 請確認地下水補注的面積是否符合

法規。

6. 請釐清擋土牆與建築物間應留法定距離。
7. 請說明景觀植物之建築配置。
8. 請說明索引彩圖滯洪沉沙池中內設雨水暫存槽，是否影響滯洪功能？
9. 請補充圖 3.1.3 各照片之對應拍照點及方向。
10. 剩餘土石方高達 18 萬方，請說明合法堆置場區位。

其他意見

本府環境保護局：

1. 本案前經本局 107 年 10 月 23 日以中市環綜字第 1070121994 號函判定免實施環境影響評估在案。
2. 本案依開發單位所提相關資料及現行環評認定標準之法令進行判定，惟所提供之資料如有錯誤不實，導致本局判定錯誤，應由開發單位負相關責任。

臺灣電力股份有限公司：

本案已達配電場所提供標準，建築圖亦已提供配電場所位置，屆時再依本公司營業規章至本處辦理配電場所提供手續。

臺灣自來水股份有限公司：

無意見。

案三決議

本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案四】臺中市南屯區文山段 175 地號梧濟廠辦新建工程

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表

基地概要	申請人資料
基地位置：南屯區文山段 175 地號 基地面積： <u>3996</u> m ² 使用面積： <u>3996</u> m ² 使用分區或使用地類別：乙種工業區 法定建蔽率/容積率： <u>70%/210%</u> 建築規模：地上 <u>2</u> 層、地下 <u>0</u> 層、 <u>1</u> 棟、 <u>1</u> 戶	起造人： <u>梧濟工業股份有限公司</u> 設計人： <u>劉康成</u> 建築師事務所 工程單位： <u>仲欽工程技術顧問有限公司</u>
雜項工作物概要	送審類別
排水溝 (U1. U2. U3. U4)、T1~T5 集水井、滯洪沉沙池。	<input type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input checked="" type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
申請坡審情形	其他特別審查項目：
<input checked="" type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input type="checkbox"/> 本案為第 <u> </u> 次申請坡審委員會審查	<input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 (山坡地建築管理辦法第 3 條) <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 (內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號) <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 (臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)
申請掛號情形	其他主管機關許可文件

<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日: 108年4月8日文號: 361080055326) <input type="checkbox"/> 第__次變更設計 (掛號日: __年__月__日文號:)	水保審查: <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號: 108年9月10日中市水保管字第1080074444號 環評審查: <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號: 108年6月12日中市環綜字第1080062727號
---	--

初核項目	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 /免附 *項目倘有缺件均不予提會	初審次數	第一次	第二次	備註
		日期	1015	1024	

A3 索引彩圖(應標明水保範圍、基地範圍、建築線及道路寬度位置、地界線、等高線、建築物及雜項工作物配置等重點資料,並依圖例標準上色。)			△	V	
---	--	--	---	---	--

(一)申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書(自主查核表)			V		
-----------------------------	--	--	---	--	--

(二)申請書圖	1. 建造或雜項執照申請書(含掛號條碼頁)		V		
	2. 申請人身分證明文件影本		V		
	3. 地號表		V		
	4. 雜項工作物概要表		X	V	
	5. 地籍圖、土地登記謄本、變更編定核准函	*	V		
	6. 委託書		X	V	
	7. 建築物結構與設備專業技師簽證報告		V		
	8. 目的事業主管機關核准文件	*	/		
	9. 水土保持計畫核定證明文件		V		
	10. 環境影響評估審查通過文件		△	V	
	11. 原加強山坡地雜項執照審查核准函		/		
	12. 原核准雜項使用執照或使用執照		/		
	13. 建築線指定(示)圖說	*	V		免指區
	14. 地質敏感區查詢及評估報告書	*	V		
	15. 山坡地專章檢討簽證書件		V		
	16. 雜併建申請說明書		/		
	17. 無涉及整地行為說明書		V		
	18. 套疊建築物配置之坡度配置圖及坵塊圖	*	V		
	19. 結構技師簽證之細部圖		/		

業務單位意見

不涉及整地行為說明書請補充技師簽證。

審查委員意見

- 請釐清基地鄰接道路情形,一層平面圖標示北側"建築線"是否有設?有無臨接現有巷道應指定建築線?應查明。
- 免指定建築線標示申請位置及簽證。
- 請補充263條1.5公尺人行道檢討(工業區道路與沒有人行道)。
- 建築高度請依土管268條檢討。
- 建築專章檢討請加蓋簽名及印章。
- 請說明免加強坡審之依據。

7. 請說明剩餘土方之處理。
8. 請標示出地下水補注之區位。
9. 請說明 P64. 挖方土石如何處置。
10. 請補充 P65. 水保技師圖請簽名。
11. 請說明 P146. 滯洪沉沙池如何連接至知高坑溪。

其他意見

本府環境保護局：

1. 本案經本局 108 年 6 月 12 日中市環綜字第 1080062727 號函判定免實施環境影響評估在案。
2. 本案依開發單位所附資料及現行環評認定標準之法令進行判定，惟所提供之資料如有錯誤不實，導致本局判定錯誤，應由開發單位負相關責任。

臺灣電力股份有限公司：

本案已達配電場所提供標準，建築圖亦已提供配電場所位置，屆時再依本公司營業規章至本處辦理配電場所提供手續。

臺灣自來水股份有限公司：

無意見。

案四決議

本案提出「免送加強山坡地雜項執照審查」報告書，請依委員、業務單位及其他意見修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

柒、臨時動議（無）

散會：11 時 20 分

① ② ③ ④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧
⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯
⑰ ⑱ ⑲ ⑳
㉑ ㉒ ㉓ ㉔
㉕ ㉖ ㉗ ㉘
㉙ ㉚ ㉛ ㉜
㉝ ㉞ ㉟ ㊱
㊲ ㊳ ㊴ ㊵
㊶ ㊷ ㊸ ㊹
㊺ ㊻ ㊼ ㊽
㊾ ㊿

臺中市政府加強山坡地雜項執照 審查委員會 108 年度 14 次審查會議簽到表

一、時間：108 年 11 月 6 日（星期三）上午 9 時

二、地點：本局建造科會議室

三、主席：黃召集人文彬



紀錄：郭家綺

四、出席者：

單位	簽到	單位	簽到
黃文彬 召集人		陳錦俊委員	陳錦俊
許由興 副召集人	許由興	游繁結委員	請假
賴祐成委員	賴祐成	水利局 坡地管理科	請假
陳峻陞委員	請假	地政局	請假
林俐玲委員	林俐玲	環境保護局	請假
吳正義委員	請假	臺灣電力 股份有限公司	簡于丞
葉昭憲委員	葉昭憲	臺灣自來水 股份有限公司	請假
都市發展局	<p style="text-align: center;">張景昇 田玉屏</p> <p style="text-align: center;">高成松 張家慧 郭家綺</p> <p style="text-align: center;">陳安隆 朱詩婷</p>		

五、列席者：

單位	簽到	單位	簽到
銳欣國際有限公司		蕭榮發建築師事務所	蕭榮發
亞細亞氣密隔音窗股份有限公司		尚鼎工程顧問有限公司	王冠倫
般若科技股份有限公司		連思恩建築師事務所	連思恩
		震懋工程技術顧問有限公司	潘中
大力光電股份有限公司		楊龍士建築師事務所	葉怡鈞(代)
		浦騰工程顧問有限公司	歐輝
梧濟工業股份有限公司		劉康成建築師事務所	
		仲欽工程技術顧問有限公司	吳安碩