

副本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

臺中市政府都市發展局 函

地址：407臺中市西屯區文心路二段588號

承辦人：蔡欣潔

電話：(04)22289111分機64101

傳真：(04)23278629

電子信箱：miffy0407@taichung.gov.tw

受文者：建造股各承辦人

發文日期：中華民國110年12月29日

發文字號：中市都建字第1100260979號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本府110年12月16日召開110年度第15次山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會會議紀錄1份，請查照。

正本：黃召集人文彬、紀副召集人英村、賴委員宗達、陳委員峻陞、簡委員仔貞、李委員麗雪、曾委員亮、黃委員鎮臺、林委員俐玲、張委員嘉玲、壽委員克堅、臺中市政府水利局、臺中市政府環境保護局、悟實建築開發股份有限公司、謝明恕建築師事務所、福爾摩沙工程顧問有限公司、受奉宮代表人：劉隆乾、潘榮傑建築師事務所、仲欽工程技術顧問有限公司、月眉國際開發股份有限公司、虞承宗建築師事務所、亞柏技術顧問股份有限公司、臺中市政府農業局、陳宗鎮建築師事務所、連鼎工程顧問有限公司

副本：本局建造管理科陳科長姿云、張正工程司景舜、張股長家蕙、建造股各承辦人（均含附件）

局長黃文彬

110 年臺中市政府山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會

第 15 次會議紀錄

- 壹、時間：110 年 12 月 16 日（星期四）下午 14 時 00 分
 貳、地點：文心第二市政大樓行政一館二樓文 2-3 會議室
 參、主持人：賴委員宗達
 肆、主持人致詞：（略）
 伍、提案討論：共 4 案（加強坡審 3 案、地質敏感 1 案）

紀錄：蔡欣潔

【案一】臺中市沙鹿區國昌段 233 地號等 44 筆土地住宅新建工程（加強坡審）

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置：沙鹿區國昌段 233 地號 44 筆 基地面積： <u>3,153.59</u> m ² 使用面積： <u>3,153.59</u> m ² 使用分區或使用地類別：第二種住宅區 法定建蔽率/容積率： <u>50%/150%</u> 建築規模：地上 <u>4</u> 層、地下 <u>0</u> 層、 <u>3</u> 幢、 <u>42</u> 棟、 <u>42</u> 戶	起造人：悟實建築開發股份有限公司 設計人：謝明恕建築師事務所 工程單位：福爾摩沙工程顧問有限公司
	送審類別 <input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區
雜項工作物概要 永久性沉砂滯洪池、預鑄陰井、12" PVC、挖方、填方	其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>（山坡地建築管理辦法第 3 條）</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆（共構）使用 <small>（內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號）</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>（臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點）</small>
申請坡審情形 <input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 2 次申請坡審委員會審查	其他主管機關許可文件 水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 109 年 10 月 14 日中市水保管字第 1090094309 號 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號： 109 年 6 月 22 日中市環綜字第 1090066969 號 其他：
申請掛號情形 <input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照（單雜） （掛號日：109 年 6 月 30 日文號：361090200694） <input type="checkbox"/> 第__次變更設計 （掛號日：__年__月__日文號：）	

一、業務單位意見

1. 請釐清圍牆是否具擋土牆性質。

二、審查委員意見

1. 前次意見大致已修改補正，另請補充施工階段監測系統工程規畫原則及合宜性。

2. 植生請依日照情形選擇適用植栽，請補充說明。
3. 本案建築規模為地上4層、地下0層、3幢、42棟、42戶，請加強施工(前/中/後)三階段之交通維持計畫，請補充說明。
4. 報告書頁貳-2-4圖2-1區域地質圖之比例尺多少?是否符合不得小於1/25000之規定?請補充說明。
5. 報告書頁貳22-13基地岩性地質圖之資料來源請註明比例尺多少?是否符合不得小於1/1200之規定，請補充說明。
6. 報告書頁貳-2-33表7-3管理值因應對策與本案規劃用傾度盤用於既有圍牆有何關聯?請補充說明。
7. 土方外運時，建議加強交通及環境的管控。
8. 土地利用現況圖中之??請修正。

三、其他意見(環境保護局)

1. 本案經本局109年6月22日中市環綜字第1090066969號函判定免實施環境影響評估在案，倘未擴增開發基地面積，則無其他意見。
2. 本案依開發單位所附資料及現行環評認定標準之法令進行判定，惟所提供之資料如有錯誤不實，導致本局判定錯誤，應由開發單位負相關責任。

四、決議：

本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」申請。

【案二】臺中市新社區馬力埔段 472-13 地號等 4 筆新建工程（加強坡審）

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表					
基地概要	申請人資料				
基地位置：新社區馬力埔段 472-13、472-22、476、477-1 地號等 4 筆 基地面積：9.663 m ² 使用面積：9.663 m ² 使用分區或使用地類別：山坡地保育區特定目的事業用地 法定建蔽率/容積率：60%/180% 建築規模：地上 5 層、3 棟、1 戶	起造人：受奉宮 代表人：劉隆乾 設計人：潘榮傑建築師事務所 工程單位：仲欽工程技術顧問有限公司				
雜項工作物概要 排水溝、涵管、集水井、滯洪沉沙池、擋土牆	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">送審類別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>（山坡地建築管理辦法第 3 條）</small> <input checked="" type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆（共構）使用 <small>（內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號）</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>（臺中市山坡地建築基地免予退縮人行步道認定原則第 5 點）</small> </td> </tr> </tbody> </table>	送審類別	<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>（山坡地建築管理辦法第 3 條）</small> <input checked="" type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆（共構）使用 <small>（內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號）</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>（臺中市山坡地建築基地免予退縮人行步道認定原則第 5 點）</small>		
送審類別					
<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>（山坡地建築管理辦法第 3 條）</small> <input checked="" type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆（共構）使用 <small>（內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號）</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>（臺中市山坡地建築基地免予退縮人行步道認定原則第 5 點）</small>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">申請坡審情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 3 次申請坡審委員會審查 </td> </tr> </tbody> </table>	申請坡審情形	<input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 3 次申請坡審委員會審查	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">其他主管機關許可文件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 水保審查：<input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/<input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號：104 年 4 月 22 日中市水坡字第 1040087966 號 環評審查：<input type="checkbox"/> 環評/<input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號：102 年 12 月 9 日中市環綜字第 1020123758 號 其他：105 年 8 月 23 日中市民宗字第 1050023149 號（興辦事業計畫書） </td> </tr> </tbody> </table>	其他主管機關許可文件	水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號：104 年 4 月 22 日中市水坡字第 1040087966 號 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號：102 年 12 月 9 日中市環綜字第 1020123758 號 其他：105 年 8 月 23 日中市民宗字第 1050023149 號（興辦事業計畫書）
申請坡審情形					
<input type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input checked="" type="checkbox"/> 本案為第 3 次申請坡審委員會審查					
其他主管機關許可文件					
水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號：104 年 4 月 22 日中市水坡字第 1040087966 號 環評審查： <input type="checkbox"/> 環評/ <input checked="" type="checkbox"/> 免環評 核准文號：102 年 12 月 9 日中市環綜字第 1020123758 號 其他：105 年 8 月 23 日中市民宗字第 1050023149 號（興辦事業計畫書）					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">申請掛號情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/<input type="checkbox"/> 雜項執照（單雜） <small>（掛號日：108 年 4 月 18 日文號：361080063169）</small> <input type="checkbox"/> 第 ___ 次變更設計（工程進度：___%） <small>（掛號日：___年___月___日文號：）</small> </td> </tr> </tbody> </table>	申請掛號情形	<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照（單雜） <small>（掛號日：108 年 4 月 18 日文號：361080063169）</small> <input type="checkbox"/> 第 ___ 次變更設計（工程進度：___%） <small>（掛號日：___年___月___日文號：）</small>	其他主管機關許可文件		
申請掛號情形					
<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照/ <input type="checkbox"/> 雜項執照（單雜） <small>（掛號日：108 年 4 月 18 日文號：361080063169）</small> <input type="checkbox"/> 第 ___ 次變更設計（工程進度：___%） <small>（掛號日：___年___月___日文號：）</small>					

一、業務單位意見

1. 請修正報告書 P. 4-101 人行道退縮距離 50M 誤繕。
2. B1、B2 棟未檢討他棟化，其 GL 應同一點，無法以個別認定。
3. 屋頂高度標示請修正。

二、審查委員意見

1. 本案經檢算後餘土方量仍大，外運處理之交維計畫，建議補充規劃說明。
2. 本案監測系統工程規劃之佈點原則，建議加強說明之。
3. 擋土牆作為建築外牆共構之結構安全分析結果，除於附件論述外亦應於本文論述，請補充說明。
4. 前次會議審查意見第 25 及 26 項請確實進行檢討。另意見第 25 項行道樹應以確實可做為行道樹者為宜。意見第 26 項指報告書 P. 4-125 是針對此項問題之回復，但 P. 4-125 為建築高度圖，未針對視覺景觀衝擊做檢討，請重新檢核並提出適當之緩和措施。

5. 本案有關基地東北側增設基地內通路(汽車通路)斜率 1:6；另南側 B2 棟留設一處室外「無障礙通路」可直接通達 A 棟一層，請確認並補充說明：
 - (1)汽車通路條件、設置條件？
 - (2)人員之無障礙通路條件、設置條件？
6. 請再檢查目錄與條件是否與報告內容一致。
7. 前次第二次大會審查意見審查意見第 17 項之意見回覆敘及附件九基層剪力計算，附件 B 等是否在報告中補充並加強說明其安全性。
8. 請說明建築高度已符合規定。
9. 餘土高達 13743.18M³，請規劃運土計畫並補充說明。
10. 雜併建申請之說明書請修正，請補充說明水保設施已完工，此次申請乃因需擋土牆與外牆共構。
11. 本案出土於施工期間請避開於星期六、日時間出土，俾利交通順暢及行車安全。

三、其他意見(環境保護局)

1. 本案經本局 102 年 12 月 9 日中市環綜字第 1020123458 號函判定免實施環境影響評估在案，倘未擴增開發基地面積，則無其他意見。
2. 本案依開發單位所附資料及現行環評認定標準之法令進行判定，惟所提供之資料如有錯誤不實，導致本局判定錯誤，應由開發單位負相關責任。

四、決議：

本案依委員、業務單位及其他意見，補充基樁設計必要性說明，授權業務單位審認修正後通過，並同意「雜項執照併建造執照」及「擋土牆作為建築物外牆(共構)使用」申請。

【案三】臺中市后里區后寶段 174 地號等 6 筆雜項工程 (加強坡審)

加強山坡地雜項執照審查報告書申請案初核意見表	
基地概要	申請人資料
基地位置：后里區后寶段 174、177、178、179、180、181 地號等 6 筆(重測前：月眉段月眉小段 30、30-1、30-8、32-3、34-2 地號等 6 筆土地) 基地面積： <u>22,584.35</u> m ² 使用面積： <u>22,584.35</u> m ² 使用分區或使用地類別：風景區/特定目的事業用地 法定建蔽率/容積率： <u>60 %</u> / <u>160 %</u> 建築規模：地上 0 層、0 棟、0 戶	起造人：月眉國際開發股份有限公司 設計人：虞承宗建築師事務所 工程單位：亞柏技術顧問有限公司
	送審類別
	<input checked="" type="checkbox"/> 加強坡審：基地面積>3000m ² 涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 未涉及整地 <input type="checkbox"/> 提會免審：基地面積>3000m ² 經區段徵收或市地重劃地區 其他特別審查項目： <input type="checkbox"/> 雜項執照併建造執照 <small>(山坡地建築管理辦法第 3 條)</small> <input type="checkbox"/> 擋土牆作為建築物外牆(共構)使用 <small>(內政部函 92.12.17 台內營字第 0920090832 號)</small> <input type="checkbox"/> 免退縮 1.5 公尺人行步道 <small>(臺中市山坡地建築基地免于退縮人行步道認定原則第 5 點)</small>
雜項工作物概要	
污水處理設施	
申請坡審情形	
<input checked="" type="checkbox"/> 本案為初次提會審查 <input type="checkbox"/> 本案為第 <u> </u> 次申請坡審委員會審查	
申請掛號情形	其他主管機關許可文件
<input type="checkbox"/> 建造執照/ <input checked="" type="checkbox"/> 雜項執照(單雜) (掛號日：110 年 3 月 3 日文號：361100039643) <input type="checkbox"/> 第 <u> </u> 次變更設計(工程進度： <u> </u> %) (掛號日： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日文號：)	水保審查： <input checked="" type="checkbox"/> 水保計畫/ <input type="checkbox"/> 簡易水保 核准文號： 110 年 11 月 22 日中市水保管字第 1100100170 號 環評審查： <input checked="" type="checkbox"/> 環評/ <input type="checkbox"/> 免環評 核准文號： 104 年 11 月 26 日環署綜字第 1040098034 號 110 年 2 月 9 日中市環綜字第 1100012182 號 其他：

一、業務單位意見

1. 請釐清興辦事業計畫、88 年使用執照及本次申請等特定目的事業用地之範圍是否一致，是否依原許可範圍開發。
2. 補充本府環保局 110 年 2 月 9 日函同意備查資料，以資查核。
3. 水保設施請納入雜項工作物申請。
4. 請補充核定之水保計畫書一、二、五、六、九等章節。
5. 坡度分析圖請納入本文章節。

二、審查委員意見

1. 雜項工作物概要表之完整性，請評估說明之。

2. 本案監測系統工程規劃內容，包含佈點原則、監測頻率等之合理性，請加強說明之。
3. 本案新設之污水處理場、滯洪沉砂池等設施之污水或逕流收集範圍及內容應詳細說明，以說明本案檢討範圍是否適當。
4. 本案擾動範圍大，填方範圍大，請補充適當的生態緩和措施，並提出土壤改良措施，以利植栽生長。
5. 報告書頁 A4-31 喬木以碎石進行保護措施是否適當，請再審核。
6. 本案之監測系統配置之原則為何？尤其 2 處傾度銅盤座之設置條件為何，請補充說明。
7. 監測系統管理之方式(施工前/前/後) 之判讀時段？請補充說明。
8. 報告書頁 A2-4 區域地質圖之比例尺多少？是否符合不得小於 1/25000 之規定？請補充說明。
9. 報告書頁 A2-5 基地岩性地質圖之內容為紅土台地堆積層為地層非岩性，請補充岩性之資料。
10. 報告書頁 A4-13 表 4-7 混凝土 $C' = 21.0t/m^2$ $\phi' = 0$?請補充說明。
11. 報告書頁 A4-18 敘及全區環評承諾，土方不得外運，故計算挖填平衡，但以實方方式計算，而實際上是否能平衡應考量實方之體積變化及挖填方檢討外及夯實方式，請再說明。另漿砌卵石護坡之料源為何？請補充說明。
12. 永久監測系統中之水位觀測與應說明設置深度，請補充說明。
13. 請說明申請範圍內現有的水土保持設施。
14. 整地時是否會影響現有之截水溝或排水溝？請補充說明。
15. 整地時是否有挖填方量請說明。另報告書 P. A4-18 是說明是否為此次或為已完成之水保挖填方。(如為此次之挖填，請列入雜項工程)
16. 增設之管涵及滯洪沉砂池是否亦應列入雜項工程？請補充說明。
17. 建議將核定之水保工程項目及配置圖放於本文。

三、其他意見(環境保護局)

1. 本案后里區后寶段 174、177、178、179、180 及 181 地號等 6 筆土地係屬「月眉育樂世界開發案第三次環境影響差異分析報告」基地範圍，該書件經環保署 104 年 11 月 26 日環署綜字第 1040098037 號函及環保署環境影響評估審查委員會第 290 次會議審核修正通過暨本局 110 年 2 月 9 日中市環綜字第 1100012182 號函備查該案既有之污水處理廠設施新增 1 座調整池(二)及 1 座批次式活性污泥曝氣池 SBR(二)在案，請開發單位檢視本案新建工程是否符合上開環評書件內容，倘有不一致，請於新建工程審查核准後施工前，依環境影響評估法施行細則第 36 條至 38 條規定辦理變更。
2. 本案依開發單位所附資料及現行環評認定標準之法令進行判定，惟所提供之資料如有錯誤不實，導致本局判定錯誤，應由開發單位負相關責任。

四、決議：

本案依委員、業務單位及其他意見，授權業務單位審認修正後通過。

陸、臨時動議：共 1 案

【案一】臺中果菜批發市場發展運銷練供應計畫第一期 新建工程(地質敏感)

建築基地地質調查及地質安全評估報告書(地下水補注地質敏感區) 申請案初核意見表	
案名：臺中果菜批發市場發展運銷練供應計畫第一期新建工程 基地地號：西屯區廣昌段 138~142、220~225、226-2 地號及鑫港尾段 4~5 地號等 14 筆土地	起造人：臺中市政府農業局 局長：蔡精強 設計人：陳宗鎮建築師事務所 簽證技師：連鼎工程顧問有限公司 李信伯土木工程技師
基地面積 (m ²): 41904.64 細部調查面積 (m ²): 1670.99 使用分區：市場用地	
<u>應檢討透水面積百分比</u> 設計透水面積：4176.31 m ² 法定空地面積：8380.93 m ² 透水面積百分比：61.53% <input checked="" type="checkbox"/> 都市土地不得小於百分之六十(設計透水面積/法定空地面積) 有無開挖地下室及其開挖率： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有	<u>得免檢討透水面積百分比</u> <input type="checkbox"/> 非都市土地開發(未涉及土地使用分區變更)

一、業務單位意見

1. 請修正補償措施之用語。
2. 請修正告報書 P.53 基地範圍，並補充檢討結果是否符合規定。
3. 無遮簷人行道鋪面應平整，不得為裸露地。

二、審查委員意見

1. 本案透水面積之因應補償面積為 4M 遮簷人行道空間代替，是否合理？是否合法？請評估說明之。
2. 透水面積%計算之正確性請再檢核。
3. 請補充申請建造執照時之圖面，以確定本案是否有相牴觸？請補充。
4. 若上述內容是合法的，請補充退縮無遮簷人行道做為透水面積時工法詳細圖說。
5. 本案設計透水面積為 4176.37M² 或 4176.31M² 兩種，請確認。
6. 透水面積百分比為 61.852% 或 61.53% 兩種，請確認。
7. 本案之有效透水面積再確認。
8. 報告書第 21 頁水系之說明宜包括第 32 頁開發前地形及土地使用狀況照片顯示之水道。
9. 報告書第 39 頁圖 3.5 細部調查地質圖 1/2000，不符合不得小於 1/1200 之規定。
10. 報告書第 50 頁透水土地面積應是土地透水面積，請修正。另計算表應

依手冊地下水補注部分第 8 頁之型態計算，其因應措施可參考編號
3.3.21 因應措施及成效評估計算。

11. 法規透水面積之數量到底為多少？是 5,028.56M² 或 4,072.76M² 又母數為多少，請補充說明。
12. 四米無遮簷人行道空間沒有水之注入，是否可列為透水面積？(雖為裸露地，且為人行道並已夯實，其透水能力會降低)請補充說明。

三、其他意見

無。

四、決議：

本案請依委員及業務單位意見修正後，再行提送委員會審查。

散會：17 時 15 分

110 年臺中市政府山坡地雜項執照及地質敏感 審查委員會第 15 次會議簽到表

- 一、時間：110 年 12 月 16 日（星期四）下午 14 點 00 分
- 二、地點：文心第二行政大樓文 2-3 會議室（文心路二段 588 號）
- 三、主席：賴委員宗達 賴宗達 紀錄：蔡欣潔
- 四、出席者：

單 位	簽 到	單 位	簽 到
黃文彬 召集人		黃鎮臺委員	黃鎮臺
紀英村 副召集人		林俐玲委員	林俐玲
賴宗達委員	賴宗達	壽克堅委員	
陳峻陞委員		張嘉玲委員	張嘉玲
簡仔貞委員		水利局	
李麗雪委員	李麗雪	環境保護局	
曾亮委員	曾亮		
都市發展局	洪國峰 張崇壽 廖孝玲 張嘉玲 楊世正 賴宗達 陳治子 田玉峰		

五、列席者：

單位	簽到	單位	簽到
悟實建築開發股份有限公司		謝明恕建築師事務所	張志偉
		福爾摩沙工程顧問有限公司	黃錦鋼
臺中中興嶺受奉宮		潘榮傑建築師事務所	潘榮傑 陳信村
仲欽工程技術顧問有限公司			吳安順
月眉國際開發股份有限公司	黃何相 林發芳 張家銘	虞承宗建築師事務所	虞承宗
亞柏技術顧問股份有限公司	鄧育成		鄧育成
臺中市政府農業局	黃春滿 台中藥公司 余新	陳宗鎮建築師事務所	陳宗鎮
連鼎工程顧問有限公司	李信由 李明浩		